



регистрационный номер № РОСС RU.3950.04ЖН10

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 002075

(добровольная сертификация)

№ СДС ФСО ДС.ОС.0003. 07409

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ:

полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

юридический адрес: 625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.7

телефон, e-mail: 8 (345) 246-16-43; 977227@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия: ООО "Эксперт-Диагностика", 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 58-09-71, E-mail: ooo@diagmag.ru. www.m-diag.ru ОГРН: 1187456004493. Аттестат аккредитации рег. № СДС ФСО ДС.ОС.0003 выдан Центральным органом СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» ЗАО МНТЦ «Диагностика», срок действия до 01.07.2024 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ:

наименование: Конно-спортивный комплекс (манеж, конюшня)

фактический адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Рошинское шоссе, 2, строение 7

код классификации (СО КОС): 12.1211200.В.2. 12.2211300.В.2.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ:

наименование документов, на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация: ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний; ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей; ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ:

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «Эксперт-Диагностика» Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0003 действителен до 01.07.2024г.

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14 тел. 8 (3519) 330-331, e-mail: e330331@yandex.ru

Протокол № 07409 от 13.09.21 г. Заключение № ОС.0003 - 07409 от 13.09.21 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.09. 2021 г. по 14.09. 2024 г.

Руководитель органа по сертификации:

Е.В. Посыпайко

Эксперт (эксперты):

Ю.М. Храмцов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 действителен до 01.07.2024 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ООО «Эксперт-Диагностика»

Е.В. Посыпайко

12 сентября 2021 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ОС.0003 - 07409

оценки соответствия объекта физкультуры и спорта

Заявитель (полное наименование):

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»*

Заявитель (сокращенное наименование):

ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья

Юридический адрес:

625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.7

Почтовый адрес:

625003, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.7

Телефон, e-mail:

8 (345) 246-16-43; 977227@bk.ru

Объект спорта, подлежащий сертификации:

Конно-спортивный комплекс (манеж, конюшня)

Фактический адрес местоположения сертифицируемого объекта (в соответствии с данными РосРеестра):

625003, г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 2, строение 7

Основание для проведения работ по сертификации:

Оценка соответствия в форме сертификации была проведена на основании договора
№ 681-РО/ЭД/2021 от 10.09.2021 между ООО «Эксперт-Диагностика» и
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья

Право выполнения ООО «Эксперт-Диагностика» работ по сертификации объектов физкультуры и спорта подтверждается аттестатом аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 (действителен до 01.07.2024 г) СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в реестре систем добровольной сертификации под номером №РОСС RU.3950.04ЖПИО (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Исполнителями работ по сертификации являются: эксперт СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Храмцов Ю.М. (сертификаты компетентности №СДС ФСО ДС-СК-006 от 12.08.2018).

Результаты оценки соответствия:

Испытания и замеры были проведены специалистами испытательной лаборатории:

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

Протокол испытаний № ИЛ21- 07409

Единовременная пропускная способность	60 чел
Дата ввода в эксплуатацию	12.01.97 г.
Площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта	7 Га

Заключение:

Спортивный объект в целом соответствует требованиям к спортивным объектам, предъявляемым документами в области стандартизации, выявленные несоответствия (при наличии) не препятствуют выдаче сертификата.

Все выявленные несоответствия (при наличии) в ходе работ по сертификации объекта спорта, рекомендуется устранить до следующего инспекционного контроля.

Согласно классификации объектов спорта (Приказ Минспорта России от 25.02.2016 N 172), сертифицируемому объекту спорта присвоен код:

КОМПЛЕКС КОННОСПОРТИВНЫЙ

12.1211200.В.2. крытый универсальный с натуральным покрытием, с манежем 4000 м² и более

12.2211300.В.2. открытый универсальный с натуральным покрытием, с постоянным полем от 1200 м² до 4000 м²

межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия субъекта Российской Федерации (В)

Эксперт:

Храмцов Ю.М.



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Эксперт-Диагностика»
455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
тел. 8 (3519) 330-331, e-mail: e330331@yandex.ru
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0003 действителен до 01.07.2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»

Е.В. Посыпайко

13 сентября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ИЛ21- 07409

Наименование объекта (-ов) испытаний:

Конно-спортивный комплекс (манеж, конюшня)

1. Общие сведения.

1.1 Дата проведения испытаний:

10 сентября 2021 г.

1.2 Наименование объекта испытаний:

Конно-спортивный комплекс (манеж, конюшня)

1.3 Место проведения испытаний:

625003, г. Тюмень, ул. Роцинское шоссе, 2, строение 7

1.4 Наименование заказчика:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Эксперт-Диагностика»

1.5 Адрес заказчика:

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

1.6 Условия проведения испытаний:

Температура воздуха: 18 °C

Влажность воздуха: 62 %

Давление воздуха: 97 кПа

1.7 Используемый метод испытаний:

- ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний (с Изменением N 1)
- ГОСТ 24146-89 Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
- МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях

2. Средства измерения

Наименование средств (СИ, ВО)	Сведения о поверке	Предел измерений
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ/41», зав. №41 1252	Свидетельство о поверке №С-СП/28-07-2021/82444864, до 27.07.2022	10-200 000 лк, 10-200 000 кд/м2, 0...+50 °С, 10...98%
Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05, зав.№ Е 469598	Сертификат о калибровке № 1040/R, от 15.06.2021 г.	0-250 мм
Дальномер лазерный Leica DISTO D110, зав. № 1243733635	Свидетельство о поверке №С-АК3/18-06-2021/72413435, до 17.06.2022	0,2 - 60м
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав.№809157	Свидетельство о поверке №С-АК3/10-02-2021/36608814, до 09.02.2022	от -50 до +300 °С
Комплект средств измерений ВИК-1, зав.№ П0050-19:		
- линейка № 171	Свидетельство о поверке №7821/R, до 15.12.2021 г.	0-300мм
- штангенциркуль ШЦ-I-125, зав. №0812320	Свидетельство о поверке №7820/R, до 15.12.2021 г.	0-125мм
- угольник поверочный УП 160, зав.№ 15066416	Свидетельство о поверке № 41064К-18, до 30.09.2021 г.	90 °
- набор радиусных шаблонов №1, зав.№ 102	Сертификат о калибровке № 2176/R, до 16.12.2021 г.	1 – 6 мм
- набор радиусных шаблонов №3, зав.№ 303	Сертификат о калибровке № 2175/R, до 16.12.2021 г.	7 - 25 мм
- набор щупов № 4, зав.№ 0693	Сертификат о калибровке № 2174/R, до 16.12.2021 г.	0,1-0,9 мм
- универсальный шаблон сварщика УШС-3, зав. № 0797	Сертификат о калибровке № 2177/R, до 16.12.2021 г.	Глубина 0-15мм, Высота усиления 0-5мм, Ширина шва 0-50 мм, Угол скоса 0-45°, Зазор 1-4 мм
- рулетка измерительная металлическая Р5УЗП, зав.№В23801	Свидетельство о поверке №7822/R, до 15.12.2021 г.	0-5000 мм
- лупа измерительная ЛИ-3-10х, зав. №1501251	Свидетельство о поверке №2068/R, до 21.03.2023	0,1 – 18 мм
Шумомер-вибромметр типа SVAN 958, зав.№14227	Свидетельство о поверке №С-СЕ/19-07-2021/79995946, до 18.07.2022 г.	23-140 дБА
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М", зав.№338418	Свидетельство о поверке №№3139/Z до 15.10.2022 г.	-40...+85 °С; 3...97%; 0,1...20м/с; 80...110 кПа (600...825 мм.рт.ст.)
Секундомер СОПрр-2а-3-000, зав. №0276	Свидетельство о поверке № С-ГХС/22-02-2021/39822483 до 21.02.2022	0-60 сек. 0-60 мин

3. Описание, состояние и идентификация объекта (объектов) испытаний.

Объектом испытания является объект спорта: Объект недвижимого имущества, специально предназначенный для проведения физкультурных мероприятий и(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Испытуемый объект спорта:

Конно-спортивный комплекс (манеж, конюшня)

что совпадает с данными, указанными в заявке.

На данном объекте спорта испытаниям подлежат следующие спортивные площадки:

- Конно-спортивный комплекс

(имеет в своем составе: манеж, конюшня, места для зрителей - трибуны отсутствуют)

Вывод:

Объект испытания, его местоположение, назначение и основные характеристики соответствует данным, указанным в заявке на проведение испытаний.

Конно-спортивный комплекс

Здание конюшни для спортивных лошадей должны иметь следующий состав помещений:

Денники для содержания лошадей	имеется
Фуражная	имеется
Седельно-инвентарная	имеется
Дежурное помещение	имеется
Мойка для лошадей	имеется
Солярий	имеется
Пaddockи для прогулок лошадей	имеется
Туалет для персонала	имеется

КСК должны быть обеспечены кормами, водой, электроэнергией, теплом, подъездными путями и отделены от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной (разрывом)	соответствует
Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 в зависимости от мощности комплекса:	соответствует
более 40 лошадей - 500 м	соответствует

Двери для прохода и эвакуации лошадей должны быть шириной не менее 1,2 м и высотой 2,4 м	соответствует
Из всех зданий предусматривается не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.	соответствует
Из помещений вместимостью до 25 голов допускается устройство одной двери (ворот), ведущих к эвакуационным выходам	соответствует
Количество выходов, минимальная ширина и высота дверей (ворот) и проходов на путях эвакуации людей принимается по СНИП 31-03-2001	соответствует
Ворота и двери должны открываться наружу или по ходу основного движения	соответствует
Углы вертикальных частей воротных коробок должны быть округлены или снабжены вертикальными деревянными валиками.	соответствует

Нормируемые параметры воздуха, приведенные в таблице ниже, обеспечиваются в зоне размещения лошадей, то есть в пространстве высотой до 1,6 м над уровнем пола.

Измеряемый параметр	Норма	Факт	Результат о соответствии
Температура, °С	8-13	13	соответствует
Относительная влажность, %	65-80	68	соответствует
Скорость движения воздуха в помещении, м/с: - весной и осенью	0,5	0,5	соответствует
Воздухообмен на 1 гол., м3 /час: - весной и осенью	70	73	соответствует
ПДК вредных газов и бактериальной загрязненности:			
- аммиак, мг/м3	20	23	соответствует
- сероводород, мг/м3	10	11	соответствует
- диоксид углерода, %	0,25	0,24	соответствует
- сероводород, мг/м3	150	145	соответствует

Освещенность естественная:			
- КЕО**, %	1,0	1	соответствует
- ОПСП***, %	10	10	соответствует
Освещенность искусственная, лк	150-200	180	соответствует
Производственные шумы, ДБ	60	63	соответствует

Измеряемый параметр	Результат о соответствии
Для отвода бытовых и близких к ним по составу сточных вод от помещений КСК здания оборудуются канализацией, выполняемой по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85*	соответствует
Производственные сточные воды, требующие предварительной очистки перед сбросом в канализацию, должны очищаться на локальных сооружениях.	соответствует
Условия спуска сточных вод должны быть согласованы с территориальными органами Госсанэпиднадзора, и удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.	соответствует
Помещения для содержания лошадей должны быть оборудованы вентиляцией, исходя из условий обеспечения расчетных параметров внутреннего воздуха	соответствует

Измеряемый параметр	Результат о соответствии
Ориентация конюшен - меридиональная (продольной осью с севера на юг)	соответствует
В зависимости от местных условий допускается отклонение от рекомендуемой ориентации - в пунктах, расположенных севернее широты 50° - в пределах до 30°. В пунктах, расположенных к югу от северной широты 50°, в зависимости от местных условий, допускается широтная ориентация (продольной осью с востока на запад).	соответствует
Паддоки, как правило, делаются индивидуальные	соответствует
Их расположение должно обеспечивать удобные и кратчайшие переходы лошадей из конюшни и обратно	соответствует
Норма площади индивидуальных паддоков на 1 гол составляет 500 м2	соответствует
Ограждения в паддоках следует предусматривать высотой 1,8 м	соответствует
Прозоры между горизонтальными элементами в ограждениях 0,5-0,6 м	соответствует
Хранилища кормов и подстилки располагают с таким расчетом, чтобы обеспечить кратчайшие пути, удобство и простоту подачи кормов и подстилки - в денники	соответствует
Ковочная располагается вблизи конюшен, в блоке с ними или в блоке с ветеринарным пунктом	соответствует
В конюшнях для спортивных лошадей, как правило, применяется двухрядное расположение денников, объединяемых общим проходом	соответствует
В одном непрерывном ряду размещается не более 15 денников	соответствует
Для кормления и поения спортивных лошадей денники оборудуются кормушками и автопоилками	соответствует
В проходах конюшни оборудуются кольцами для развязки лошадей (одна пара колец на два денника), а так же розетками для присоединения к электросети пылесосов и другого оборудования	соответствует
Крытый манеж	имеется
Крытый манеж для тренировок и соревнований проектируется прямоугольной формы с размером поля не менее 20х40 м	соответствует
Покрытие в манеже и предманежнике - песок (10 см) по полиэтиленовым матам (заполненным песком), гравию и щебню. Без дренажной системы.	соответствует
Открытые манежи	имеется

Открытый манеж - для выездки размером не менее 20х60 м	соответствует
Покрытие - песок (10 см) по полиэтиленовым матам (заполненным мелким гравием), гравию и щебню.	соответствует
Дренажная система обязательна	соответствует
Ограждение манежа для выездки переносное, из секций высотой 30 см и длиной - 2 м	соответствует
Для соревнований по выездке, следует предусмотреть места для 3-5 судейских будок:	соответствует
- две из них располагаются посередине длинных сторон манежа на расстоянии 5 м от ограждения	соответствует
- три - по короткой стороне, на расстоянии 5 м от ограждения (одна - в центре и две - на расстоянии 2,5 м от углов манежа в сторону его центра	соответствует
- площадь одной судейской будки - 3 м ² (1,5х2,0).	не соответствует
Открытое конкурное поле	имеется
Размер не менее 50х80 м	соответствует
Покрытие - травяное или специальное - специальный травяной слой по смеси песка с гумусом (15 см), уложенным на крупный щебень	соответствует
Дренажная система обязательна	соответствует
Ограждение - живая изгородь, переносная или стационарная, высотой до 130 см	соответствует

Полы в конюшнях должны быть нескользкими, влагонепроницаемыми, малотеплопроводными, стойкими против воздействия сточной жидкости и дезинфицирующих веществ.	соответствует
Тип полов и их конструкцию принимают по СНиП 2.10.03-84	соответствует
Полы в денниках и проходах устраивают сплошные без уклонов	соответствует
Ворота в конюшнях с нормируемым температурно-влажностным режимом, возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 20 °С и ниже, а также в районах с сильными ветрами, оборудуют тамбурами:	
- внутренние ворота утепляют	соответствует
- ширина ворот не менее 2,4 м	соответствует
Тамбуры устраивают шириной на 0,5 м более ширины ворот, глубиной на 0,2 м более ширины открытого полотнища ворот	соответствует
Окна в конюшнях, возводимых в районах с расчетными температурами наружного воздуха минус 20 °С и выше, следует проектировать с одинарным остеклением, а в остальных районах с двойным остеклением.	соответствует
Внутренняя высота основных помещений для содержания лошадей от уровня чистого пола до низа выступающих элементов конструкций (перекрытия) принимается не менее 2,8 м.	соответствует
Все окна в помещениях для содержания лошадей должны закрываться решетками на высоту 2,2 м от уровня пола.	соответствует
Размещение в денниках внутренних опор (колонн, стоек и др.) не допускается	соответствует
Для содержания спортивных лошадей в денниках следует учитывать:	
- норма площади на 1 гол - 9-14 м ²	соответствует
- глубина 2,6-3,7 м	соответствует
- ширина прохода между рядами денников - 2,5-3,0 м	соответствует

Размеры кормушек и поилок


Кормушки индивидуальные:	имеются
-Ширина по верху - 0,6м	соответствует
- Ширина по низу - 0,4 м	соответствует
- Высота борта (глубина) - 0,3 м	соответствует

- Высота дна от пола - 0,8-0,9 м	соответствует
- Количество на денник кормушек индивидуальных - 1 шт	соответствует
- Все кормушки должны иметь закругленные углы, а при изготовлении из дерева верхние кромки должны быть обшиты жестью	соответствует
Поилки индивидуальные:	имеются
- Высота дна от пола - 0,8-0,9 м	соответствует
- Количество на денник поилок индивидуальных - 1 шт	соответствует
- Автопоилки должны быть снабжены индивидуальными вентилями для перекрытия воды во избежание опоя лошадей	соответствует
Для изготовления кормушек и поилок следует применять плотные влагонепроницаемые, стойкие к дезинфицирующим средствам материалы с гладкой поверхностью, чтобы их было легко чистить и дезинфицировать	соответствует

Конструкция и высота ограждений (перегородок) денников

Вертикальные прозоры в перегородках (ограничениях) денников должны быть не более 55 мм	соответствует
Толщина прутков ограждений - не менее 16 мм	соответствует
Денники для жеребцов	имеются
Перегородки между элементами помещения должны быть сплошные на всю высоту	соответствует
Высота перегородок между элементами помещения должна составлять 2,6 м	соответствует
Перегородки со стороны прохода должны быть сплошные на высоту 1,4 м, выше с прозорами	соответствует
Высота перегородок со стороны прохода должна составлять 2,6 м	соответствует
Денники для кобыл и меринов	имеются
Перегородки между элементами помещения должны быть сплошные на высоту 1,4 м, выше с прозорами	соответствует
Высота перегородок между элементами помещения должна составлять 2,6 м	соответствует
Перегородки со стороны прохода должны быть сплошные на высоту 1,4 м, выше с прозорами	соответствует
Высота перегородок со стороны прохода должна составлять 2,6 м	соответствует

Фото объекта:



Испытания проводил:

Степченко Е.А.

Дата выдачи протокола: 13 сентября 2021 г.

окончание протокола